eTeam plus
Ihr Elektriker

WARTUNG

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)

Objekt:	
Installation:	
Standort / Bezeichnung Schaltgerätekombination (SGK)	

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen regelmässig gewartet werden.

Ebenfalls sollten die Batterien (Akkus) mind. alle 6 Monate vollständig entladen werden.

Ohne regelmässige Wartung verringert sich die Lebensdauer eines Akkus um ein vielfaches !!!

- Der Testlauf muss mindestens eine Stunde dauern
- Falls die Motoren keine Stunde bedienbar sind, müssen die Akkus ersetzt werden

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen Sie an – wir finden die Lösung.

Wartungs-Plan

Kontroll-datum	Visum	Bemerkungen

Kontakt
eTeam plus AG, Bannstrasse 1, 6312 Steinhausen, Telefon +41 41 747 24 24, steinhausen@eteamplus.ch
eTeam plus AG, Baareggstrasse 51, 8934 Knonau, knonau@eteamplus.ch